

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DECLARATION OF CONFORMITY

---

**General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A.** com sede em Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos do tipo


*General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., with headquarters at Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type*

### **Exzhellent RHDt 6/10 kV –18/30 kV**

são concebidos, fabricados e ensaiados com base nos critérios da Norma IEC 60502-2 e cumprem com os critérios da Norma IEC 60332-3-24 (não propagação do incêndio).

*are designed, manufactured and tested according to the requirements IEC 60502-2, and satisfy international standard IEC 60332-3-24 (fire retardant).*

Emitida em Morelena, 11 de Março de 2014. *Issued in Morelena, April March 11<sup>th</sup> 2014.*



Director Técnico  
*Technical Manager*