

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CONFORMITY DECLARATION / DECLARACION DE CONFORMIDAD**

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A. com sede em Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos do tipo

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., with headquarters at Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., com domicilio social en Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, en Portugal, declara que los cables tipo

RZ1-K-M

são concebidos, fabricados e ensaiados com base nos critérios da Norma UNE 211025 e IEC 60502-1 na generalidade, e estão em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão do Conselho das Comunidades Europeias 2014/35/UE.

are designed, manufactured and tested generally to Standard UNE211025 and IEC 60502-1, and they satisfy the Low Voltage Directive of the European Communities Council 2014/35/UE.

Están diseñados, construidos y ensayados de acuerdo con base a lo prescrito en la norma UNE 211025 y IEC60502-1 en general y se hallan en conformidad con la Directiva de Baja Tensión del Consejo de las Comunidades Europeas 2014/35/UE.

Estes cabos cumprem, entre outros, os seguintes ensaios:

These cables also comply with the following listed tests:

Estos cables cumplen también los siguientes ensayos:

EN 50200 PH 120 ($\varnothing \leq 20\text{mm}$), EN50362 ($\varnothing > 20\text{mm}$), IEC 60331
EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
EN 60754, IEC 60754
EN 61034-2, IEC 61034-2
RATP K-20

Morelena, 06/04/2021



Chefe Dept. Qualidade e Ambiente
Quality and Environmental Manager
Jefe Dept. Calidad y Medio Ambiente