

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CONFORMITY DECLARATION / DECLARACION DE CONFORMIDAD**

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A. com sede em Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos dos tipos

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., with headquarters at Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., con domicilio social en Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, en Portugal, declara que los cables tipo

SEGURFOC Alarmes S02Z1-K (AS+) 500 V

são concebidos, fabricados e ensaiados com base nos critérios da Norma UNE 211025 e estão em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão do Conselho das Comunidades Europeias 2014/35/UE.

are designed, manufactured and tested according to Standard UNE 211025 and they satisfy the Low Voltage Directive of the European Communities Council 2014/35/UE.

están diseñados, contruidos y ensayados de acuerdo con lo prescrito en la normativa UNE 211025 y se hallan en conformidad con la Directiva de Baja Tensión del Consejo de las Comunidades Europeas 2014/35/UE.

Estes cabos cumprem, entre outros, os seguintes ensaios:

These cables also comply with following listed tests:

Estos cables cumplen, entre otros, los siguientes ensayos:

UNE-EN 50200 PH 120 (*) (EN 50200 PH 120 (*); IEC 60331-2)

UNE-EN 60332-3-24 (EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24)

EN 60332-1; IEC 60332-1

UNE-EN 50267-2-1 (EN 50267-2-1; IEC 60754-1)

UNE-EN 50267-2-3 (EN 50267-2-3; IEC 60754-2-3)

UNE-EN 61034-1 (EN 61034-1; IEC 61034-1)

UNE-EN 61034-2 (EN 61034-2; IEC 61034-2)

(*) Condições de ensaio: 120 minutos a 840°C / *Testing conditions: 120 min at 840°C* / *Condiciones de ensayo: 120 minutos a 840°C.*

Morelena, 30/04/2015.

General Cable CelCat
Energia e Telecomunicações, S.A.
2715-055 PÊRO PINHEIRO
PORTUGAL
+ *Sopriano*
Departamento da Qualidade
Quality Department

Chefe Dept. Qualidade, Ambiente e Segurança

Quality, Environmental & Safety Manager

Jefe Dept. Calidad, Medio Ambiente y Seguridad