

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  
CONFORMITY DECLARATION / DECLARACION DE CONFORMIDAD**

**General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A.** com sede em Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos do tipo

**General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A.**, with headquarters at Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type

**General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A.**, com domicilio social en Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, en Portugal, declara que los cables tipo

## **XZ1 (frs, zh) 0,6/1kV**

são concebidos, fabricados e ensaiados com base nos critérios da Norma IEC 60502-1 e da especificação DMA C33-201/N da EDP e estão em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão do Conselho das Comunidades Europeias 2014/35/UE.

*are designed, manufactured and tested generally according to IEC 60 IEC 60502-1 and specification DMA C33-201/N from EDP, and they comply with the Low Voltage Directive of the European Communities Council 2014/35/UE.*

*Estan dissenhados, construidos y ensayados de acuerdo con lo prescrito en la norma IEC 60502-1 y la Especificación DMA C33-201/N de EDP, y se hallan en conformidad con la Directiva de Baja Tensión del Consejo de las Comunidades Europeas 2014/35/UE.*

Estes cabos cumprem, entre outros, os seguintes ensaios:  
*These cables also comply with the following listed tests:*  
*Estos cables cumplen también los siguientes ensayos:*

EN/IEC 60331-21  
EN/IEC 60332-1-2  
EN/IEC 60332-3-24  
EN/IEC 60754  
EN/IEC 61034

Morelena, 22/4/2021



Chefe Dept. Qualidade e Ambiente  
*Quality and Environmental Manager*  
Jefe Dept. Calidad y Medio Ambiente