

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CONFORMITY DECLARATION / DECLARACION DE CONFORMIDAD

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A. com sede em Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos do tipo

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., with headquarters at Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., com domicilio social en Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, en Portugal, declara que los cables tipo

LXHIOZ1(cbe)

Nas tensões / with voltages / en las tensiones

6/10kV / 8,7/15kV / 12/20kV / 18/30kV

são concebidos, fabricados e ensaiados com base nos critérios da Norma IEC 60502-2, e quando aplicável, o DMA C-33-251/N Maio 2017 da EDP.

are designed, manufactured and tested generally according to IEC 60502-2, and when applicable, with DMA-C33-251/N May 2017 from EDP.

Estan diseñados, contruidos y ensayados de acuerdo con lo prescrito en la norma IEC 60502-2, en su caso, la DMA -C33-251/N Maio 2017 de EDP.

Morelena, 14/09/2021



Chefe Dept. Qualidade e Ambiente
Quality and Environmental Manager
Jefe Dept. Calidad y Medio Ambiente