

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DECLARATION OF CONFORMITY

---

**General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A.** com sede em Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos do tipo

*General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., with headquarters at Avenida Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type*

### **RZ1-K 0,6/1 kV**


têm bainha exterior em material zero halogéneos com as seguintes características:

- Índice de Temperatura > 250 °C, determinado de acordo com a ASTM D 2863/ BS 2782 parte 1 método 143
- Índice de Oxigénio > 30 %, determinado de acordo com a norma ISO 4589-2/ BS 2782 parte 1 método 141
- Emissão de ácido clorídrico a partir dos materiais de isolamento e de bainha < 0,5%

*have halogen free flame retardant sheathing with the following properties:*

- *Temperature Index > 250 °C, as determined according to ASTM D 2863/ BS 2782 part 1 method 143*
- *Oxygen Index > 30 %, as determined according to ISO 4589-2/ BS 2782 part 1 method 141*
- *Emission of halogenated acid from insulation and sheathing compounds < 0,5 %*

Emitida em Morelena, 28 de Dezembro de 2013. *Issued in Morelena, December 28<sup>th</sup> 2013.*



Director Técnico  
Technical Manager



GENERAL CABLE Celcat, Energia e Telecomunicações, S.A.  
CAPITAL SOCIAL € 13 500 000  
MATRICULA Nº 500 059 993 DA CONSERVATÓRIA  
DO REGISTO COMERCIAL DE SINTRA  
CONTRIBUINTE Nº 500 059 993